

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ **C-SI.ПБ01.В.00161**
(номер сертификата соответствия)

ТР **0631174**
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и место-
нахождение заявителя)

Представительство АО «Системэйр АБ» (Швеция)
101000, г. Москва, Архангельский пер., д. 7, стр. 1, офис 2.
Тел. (495) 933 14 36.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и место-
нахождение изготовителя
продукции)

Systemair d.o.o
Spelina ul. 002, Maribor, Slovenija, SI-2000.
Tel. 386 2 4601 800, fax 386 2 4601 803.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и место-
нахождение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России
мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903,
тел./факс (495) 529-85-61. ОГРН: 1025000508610
Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ01 выдан 26.03.2009г. МЧС России

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

Вентилятор дымоудаления крышный DVV-400/F400 ÷ DVV-1000/F400

(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
48 6170

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности
(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

(наименование технического регламента (технических
регламентов), на соответствие требованиям которого
(которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
8414 59 400 0

предел огнестойкости - не менее 2,0 часа при температуре 400°C
ГОСТ Р 53302-2009

«Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытаний на огнестойкость».
СП 7.13130-2009 «Отопление, вентиляция, кондиционирование. Требования пожарной безопасности»

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчет о сертификационных испытаниях № 9255 от 09.09.2009
ИЛ НИЦ ПБ ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU.ИИ.056 от 26.03.2009.

Акт о результатах анализа состояния производства № 10198, 10199, 10494 от 28.07.2009
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ.RU.ПБ01 от 26.03.2009.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 10.09.2009 по 10.09.2014

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.И. Майоров

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Е.М. Бородаенко

